

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

Objet : Réchauffeur de boucle 15 kW code 7272405, en remplacement du réchauffeur 15kW code 7105496.
Flow heater 15kW code 7272405, to replace flow heater code 7105496.

Avec le nouveau réchauffeur de boucle code 7272405, seront fournis 2 raccords tournants type 359gCU 1"1/4-35, avec joint.



With the new flow heater code 7272405, 2 rotating connections type 359gCU 1"1/4-35, with seal, will be supplied.

! L'adaptation du nouveau réchauffeur nécessitera une modification des tracés de tuyauteries de raccordement, à la charge du client. Cette modification sera à réaliser avec tube et coudes Ø35mm.

! *The adaptation of the new flow heater will require a modification of the design of connecting pipes, borne by the customer. This modification will be achieved with tube and bends Ø35mm.*

Voir comparatif dimensionnel des 2 réchauffeurs ci-dessous.

See below, a dimensional comparison of two heaters.

