

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

DECLARATION OF CONFORMITY EU

2022



Producent: **MAHLE Behr** Ostrów Wielkoposki Sp. z o.o.
Manufacturer: Wodna 15, 63-400 Ostrów Wielkoposki, Poland

Deklaruje się, że urządzenie ciśnieniowe
Declared that the pressure device

Nazwa wyrobu: Skraplacz (wymyennik ciepła)
Name of product: Condenser (heat exchanger)

Typ (numer wyrobu)/Type (part number):

MAHLE P/N	PG298XXX , PH368XXX , PH367XXX , PH369XXX RX558XXX , RX561XXX , RX562XXX RX563XXX
CARRIER P/N	00PPG000585200A 00PPG000585201A 00PPG000585202A 00PPG000591300A 00PPG000591301A 00PPG000591302A

W dostarczonym wykonaniu **spełnia wymagania** Dyrektyw:
In the delivered implementation **meets requirements** of Directive:

- | | |
|--|----------------------|
| ➤ Dyrektywa Ciśnieniowa (PED)
Pressure Equipment Directive (PED) | 2014/68/UE |
| ➤ Wymogi Ograniczenia Substancji Niebezpiecznych (RoHS)
Restriction of the use of Hazardous Substances (RoHS) | EU 2015/863 |
| ➤ Europejska norma
European standard | EN 378-2:2017 |

Skraplacz mikrokanalowy z uwagi na typ konstrukcji wyrobu skategoryzowany został jako zbiornik ciśnieniowy i zakwalifikowany do kategorii II (wg dyrektywy PED 2014/68/UE). Dla tej wersji wyrobu zgodnie z dyrektywą obowiązuje procedura oceny – moduł A2 (Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu). Zgodnie z dyrektywą na każdym urządzeniu umieszcza się znak CE.

Micro-channel condenser due to the type of construction has been categorized as a pressure vessel and qualifies for Category II (according Directive PED 2014/68/UE). For this version of product in accordance with directive spaces assessment procedure – module A2 (Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals). According directive each of unit needs to be labelled with the CE mark.

Ocena zgodności WE została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną – CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH Sp.z o.o. w Krakowie. Numer jednostki notyfikowanej **1462**

The conformity assessment was carried out by CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH Sp.z o.o. w Krakowie which is officially Authorized to evaluate the case. Number of notification body **1462**

Parametry wyrobu/Product parameters: Compatible with refrigerants group I and II, $T_{Smin/max} = -40/150^{\circ}C$, $PS_{min/max} = -1/49$ barg, Internal volume 3,73l.

Michał Łajś
Product Engineer

Anna Stelmasińska
Engineering Manager

Ostrów Wlkp, 23.03.2022

MAHLE Behr Ostrów Wielkoposki Sp. z o.o., ul. Wodna 15, 63-400 Ostrów Wielkoposki, Polska

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Włda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000546774; NIP: 6222788316

Kapitał zakładowy: 341 088 350,00 PLN